

BIRO ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU

ING-PLUS

PIB 105165106

Četvrtog kraljevačkog bataljona 31, lokal 8, I sprat
36000 Kraljevo

IDEJNO REŠENJE ZA IZGRADNJU GASNE KOTLARNICE ZA LOŽENJE PRIRODNOG GASA KAPACITETA 2x7,0MW U SENTI

6 – MAŠINSKE INSTALACIJE

Investitor:

Opština Senta, Glavni trg br.1, Senta

Objekat:

Gasna kotlarnica za loženje prirodnog gasa
kapaciteta 2x7,0 MW na k.p. br. 8084/12, K.O.Senta

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDR – Idejno rešenje

Naziv i oznaka dela projekta:

6 – MASINSKE INSTALACIJE

Za građenje/izvođenje radova:

nova gradnja

Pečat i potpis:

Projektant:

Biro za projektovanje i izgradnju “ING-PLUS“, Kraljevo
Četvrtog kraljevačkog bataljona 31, lokal 8, I sprat

Odgovorno lice projektanta:

Jelena Dragičević

Pečat:

Potpis:



Pečat i potpis:

Odgovorni projektant:

Dragan Balšić, dipl.maš.inž, I.br. 330 1240 03



Broj tehničke dokumentacije:

01-03/2018-IDR-6

Mesto i datum:

Kraljevo, mart 2018.

6.2. SADRŽAJ PROJEKTA MASINSKIH INSTALACIJA

6.1.	Naslovna strana
6.2.	Sadržaj projekta
6.3.	Rešenje o odredjivanju odgovornog projektanta projekta
6.4.	Tekstualna dokumentacija
6.4.1.	Tehnički opis
6.5.	Numerička dokumentacija
6.5.1.	Predračunska vrednost objekta
6.6.	Grafička dokumentacija

6.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA MAŠINSKIH INSTALACIJA

Na osnovu čl.128a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 - odluka US, 50/2013-odлука US, 98/2013- odluka US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Sl. glasnik RS", br.23/2015.) kao :

ODGOVORNI PROJEKTANT

za Idejnog rešenja objekta Gasne kotlarnice za loženje prirodnog gasa kapaciteta 2x7,0MW na K.P.br. 8084/12 K.O.Senta određuje se :

Dragan Bačić dip.inž.maš..... 330 1240 03

Projektant: Biro za projektovanje i izgradnju "ING-PLUS", Kraljevo
Četvrtog kraljevačkog bataljona 31, lokal 8, I sprat

Odgovorno lice projektanta: Jelena Dragičević

Pečat: Potpis:



Broj tehničke dokumentacije: 01-03/2018
Mesto i datum: Kraljevo, mart 2018

6.4. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

6.4.1. TEHNIČKI OPIS

Opšte:

Grad Senta raspolaže sistemom za daljinsko grejanje koji snabdeva oko 1000 potrošača, fizičnih i pravnih lica, kao i zgrade javnog karaktera (zgrade kolektivnog stanovanja, zgrade lokalne samouprave, bolnica i druge ustanove). Sistem daljinskog grejanja Sente se sastoji od 7km magistralnih vodova, 25km disptibutivnih vodova i 52 primo-predajne podstanice. Godišnja isporuka toplotne energije iznosi oko 26.000MWh/a.

Daljinsko grejanje je bazirano na korišćenju otpadne toplote šećerane. Godine 2016. šećerana je prestala sa radom. Gradska samouprava je otkupila toplovodni sistem, i sada želi da obezbedi postrojenje za proizvodnju toplotne energije. U tom cilju obezbeđen je plac na KP br. 8084/12 KO Senta u neposrednoj blizini šećerane u industrijskom parku. Na taj način bi se omogućilo priključivanje polaznih vrelovoda na postojeću magistralnu mrežu. Zemljište koje je predviđeno za izgradnju kotlarnice je površine oko 15.240m² i ravno je, potrebno je ostaviti mogućnost za povezivanje na postojeću infrastrukturu: zemni gas, električna energija, voda. Zemljište ima pristupni javni put. Gradnja toplane na ovoj lokaciji je optimalna i sa stanovišta udaljenosti od grada,

Idejnim rešenjem dat je koncept izgradnje kotlovskega postrojenja koje čine dva kotla na prirodni gas svaki toplotne snage 7MW uključujući ekonomajzer dimnog gasa, sa pripadajućim sistemima za napajanje gorivom, distribuciju vode, održanje pritiska i odvod dimnih gasova.

Objekat u kome je smešteno kotlovske postrojenje se sastoji iz dva dela: gasne kotlarnice koja je prizemni deo objekta i administrativno-upravnog dela u kome su u prizemlju smesteni magacin, kancelarija magacionera, garderoba, prostor za odmor radnika i sanitarni čvorovi, a na spratu kancelarije i priručna kuhinja, kao i sanitarni čvorovi za zaposlene. Prostorija za operatore kotlovske postrojenjem se nalazi u prizmnom delu objekta i ma mogućnost vizuelnog nadgledanja rada postrojenja.

Spratnost objekta je Pr+0 na delu kotlarnice i Pr+1S na poslovnom delu objekta.

Teren na kome je objekat planiran ravan. Pritok objektu omogućen je preko prilaznog puta sa severozapadne strane.

Kotlovska hala je planirana od lake samonošeće konstrukcije sa panelnim pregradama otpornim na požar (sendvič paneli ispunjeni mineralnom vunom). Krov je lagan, na čeličnoj konstrukciji, takođe od sendvič panela.

Objekat toplane podrazumeva priključivanje na sledeće komunalno – tehničke priključke:

- Priključak za zemni gas
- Elektro-energetski priključak
- Priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu
- Priključivanje toplane na postojeći toplovod
- Priključak na telekomunikacije

Oko objekta je planirana interna saobraćajnica kao protiv požarni put, lokacija je ograđena žičanom ogradiom visine 150cm. U okviru parcele se smešta MRS mernoregulaciona stanica za snabdevanje gasom kapaciteta 2000Nm³/h,

lokacija i MRS se obrađuju zasebnim projektom u okviru ove investicije.

Predmet projekta:

Projekat obuhvata ugradnju novih kotlovske jedinice sa gorionicima, gorionici su u monoblok izvedbi sa integrisanim ventilatorom vazduha za sagorevanje unurašnji razvod gase, gasnu rampu za snabdevanje kotlovske jedinice gasom, sistem za odr`anje pritiska, sistem za hemijsku pripremu vode, pumpne stanice za distribuciju tople vode prema potrošačima, merače isporučene toplove, ugradnju trokrakih ventila za klizanje polazne temperature vode prema spoljnoj temperaturi vazduha, sve sa pripadajućom opremom koja se tiče zaštite hladnog kraja, i sigurnog i automatskog rada kotlovske jedinice.

Kotlovske jedinice poseduju integrisani ekonomajzer dimnih gasova sa pripadajućom opremom koji rekuperiše deo toplove iz dimnih gasova.

Dimnjak je čelične konstrukcije sa dva nezavisna lajnера smeštena u noseću čeličnu konstrukciju. Postavljen je kao jedinstvena celina na betonskom fundamentu-temeljnoj stopi.

Povezivanje koltova sa hidrauličkom skretnicom i mre`nim razdelnicima se izvodi cevovodima od čeličnih bešavnih cevi u kvalitetu P235GH koje se termoizoluju mineralnom vunom u oblozi od Al lima.

Elektro radovi obuhvataju povezivanje novih gorionika i opreme sa pripadajućim elektro-komandnim ormanom, kao i povezivanje novih potrošača i sigurnosnih uređaja a što je obrađeno elektro projektom.

Predviđeno je da se postrojenje nadzire i upravlja sa jednog mesta, tako da je projektom merenja i regulacije predviđen centralni PLC za nadzor i upravljanje celokupnog sistema. Svi regulacioni krugovi na kotlu i gorioniku su upravljani lokalno sa regulatorima koje isporučuje proizvođač kotla odnosno gorionika sa mogućnošću komuniciranja sa nadređenim SCADA sistemom.

Koncept hidraulike sistema:

Sistem se zasniva na šemi sa odvojenim hidrauličkim krugovima kotlovnog i distributivnog dela mreže. Distributivni deo mreže se sastoji od jednog kruga za distribuciju prema potrošačima sa mogućnošću centralnog kvalitativnog regulisanja polazne temperature grejne vode u zavisnosti od spoljne temperature.

Vrši se ugradnja kotlovske pumpi i trokrakih ventila u kotlovnim krugovima, Predviđene su tri glavne cirkulacione pumpe od kojih su dve radne u paralelnom režimu a jedna je rezervna.

Za cirkulaciju prema potrošačima planirano je da istovremeno-paralelno rade dve pumpe (2 radne i 1 rezervna) koje protokom i naporom zadovoljavaju sadašnji konzum toplovoda. Takođe postoji mogućnost da pumpe zadovolje i budući konzum Grada nakon priključenja novih potrošača tako što će i paralelnom radu biti sve trimpumpe. Pumpe su frekventno regulisane i automatski se vode da održavaju željenu razliku pritisaka potisa i povrata toplovoda. Projektom je

predviđena mogućnost podešavanja radne tačke pumpe ručno ili u automatskom režimu po $D_p = \text{const}$, tako da može da podrži lokalnu kvantitativno kvalitativnu regulaciju u podstanici a koja je predviđena da se realizuje na tom području u bliskoj budućnosti. Takođe se vrši i ciklična promena vremena rada sve 3 pumpe po kriterijumu isog broja radnih sati, tako da sve 3 pumpe imaju isti broj radnih sati tokom eksplotacionog veka.

Na zajdničkom vodu potis prema potrošačima ugrađuje merača predate toplove na pragu toplane.


Hidraulički krugovi ekonomajzera se prevezuju tako što se vežu u jedan zajednički cirkulacioni krug i vrši se povezivanje na nižem temperaturnom režimu – povratu toplovoda, time se omogućuje bolja iskoristivost.

Na razdelniku i sabirniku se ostavljaju priključna mesta za ekstrni toplotni izvor, prečnici i hidraulika su dimenzionisani prema tom zahtevu.

Predviđena su dva cilindrična vertikalna ekspanziona sude otvorenog tipa odgovarajuće zapremine u skladu sa veličinom toplvodne mreže i priključenim toplotnim konzumom, imajući u vidu i rezervu za buduće širenje mreže.

Ekspanzioni sudovi se opremaju novim "diktir" pumpama višestepenog vertikalnog tipa i pripadajućim regulatorima pritiska. Diktir pumpe su frekventno regulisane i mogu se automatski voditi po zadatoj vrednosti pritiska u sistemu. Vrši se ugradnja automatizovane hemijske pripreme vode sa filtrima delimičnog toka.

Radi merenja i akvizicije karakterističnih parametara sistema ugrađuju se davači temperature i pritiska, proizvođači gorionika svoju automatiku isporučuju sa mogućnošću komuniciranja sa nadređenim SCADA sistemom, a ceo sistem se povezuje u jedinstven SCADA sistem koji omogućuje praćenje, kontrolu i regulaciju postrojenja.



Tehnički opis kotlovskega postrojenja:

Poštjujući savremene trendove uštede energije (goriva, el. energije) kao i ekološke zahteve zaštite človekove okoline prilikom izbora opreme poštovani su sledeći principi:


- Visok stepen korisnog dejstva > 91 %
- Mogućnost povećanja korisnog dejstva ugradnjom ekonomajzera za iskorišćenje topote dimnih gasova > 94%
<2MW/m³
- Nisko opterećenje ložišta
- Mala emisija NOx s obzirom na ložište veće zapremine
- Veliki radni vek upotrebom zaštite hladnog kraja
- Prilagođavanje snage elektromotora trenutnim potrebama, upotrebom frekventnih regulatora
- Mogućnost nadogradnje sistema za akviziciju i nadzor radnih parametara
- Optimalan odnos vrednosti investicija – kvalitet opreme
- Projektno re{enje omogu}ava maksimalno iskor{}enje energije uz minimalno zaga{enje okoline.

Kotlovske jedinice

Izabrane kotlovske jedinice su kotlovi za loženje tečnog i gasovitog goriva, tro promajni sa izvedenom termoizolacijom niskom emisijom NOx.

Raspored kotlova u kotlarnici je urađen shodno tehničkim propisima i protiv požarnim uslovima kako je dato na dispozicionom crtežu u sklopu ovog projekta.

Kotlovi su opremljeni sigurnosnom i zaštitnom opremom u skladu sa SRPS M.E6.204 I EN12953, DIN 4752 i TRD604 prema sledećoj šemi:




Legenda:

1. Sigurnosni ventil
2. Odmuljni ventil
3. Brzi odmuljni ventil
4. Termometar povratne temperature
5. Termometar potisne temperature
6. Termometar temperature dimnog gasa
7. Nivometar za za{titu od nedostatka vode
8. Ventil
9. Manometar
10. Presostat visokog pritiska
11. Presostat niskog pritiska
12. Rezervni priključak
13. Ventil za punjenje kotla
14. Sigurnosni thermostat
15. Termometar max. temperature
16. Pt sonda za regulator snage
17. Termometar povratne temperature

Zaštita hladnog kraja od nisko temperaturne korozije se vrši trokrakim ventilom i kotlovskom pompom koji temperature vode na ulasku u kotao održava kontinualnom regulacijom na zadatom nivou. Razlika temperature na potisu i povratu se održava u granicama max. $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$ prema sledećoj šemi:

Legenda:

18. Trokraki elektromotorni regulacioni ventil
19. Kotlovska pumpa
20. Nepovratni ventil
21. Leptir ventil
22. Leptir ventil
23. Senzor temperature
24. Regulator temperature
25. Sigurnosni vod



Kontroler prema uslovu minimalne temperature povratne vode 65°C vrši kontrolu trokrakog mešnog ventila u funkciji zadatih parametara.

Karakteristike novih kotlova i osnovne opreme su:

Kotao:

- kapacitet kotla	6.75 MW
- max kapacitet gorionika (gas)	8.00 MW
- max kapacitet za $Dt=30^{\circ}\text{C}$ i DN200	7.42 MW
- temperatura potisne vode	110°C
- temperatura povratne vode	90 °C
- maksimalni pritisak	16 bar
- radni pritisak	6 bar
- Priključna prirubnica	DN200/PN25
- Ventil sigurnosti	DN80/PN40, (za radni pritisak 6bar)
- otpor ložišta	max 18,2 mbar za 100%snage
- stepen korisnosti na 50%	$\eta = 93,8\%$ (gas bez ekonomajzera)
- stepen korisnosti na 75%	$\eta = 93,1\%$ (gas bez ekonomajzera)
- stepen korisnosti na 100%	$\eta = 91,0\%$ (gas bez ekonomajzera)
- Ukupna dužina (sa ekonomajzerom)	7200 mm
- Ukupna širina (sa ekonomajzerom)	2400 mm
- Ukupna visina (sa ekonomajzerom)	4800 mm
- Gabarit kotla	orientaciono 2400 x 5800 x 3800mm
- Priključak dimnih gasova	620 mm
- Težina bez vode	orientaciono 13200kg
- Sadržaj vode	orientaciono 11m ³

Gorionik u monoblok izvedbi:

Kapacitet:	1000-11000 KW
Gorivo:	prirodni gas 33,300kJ/Nm ³
Broj obrtaja	2960 o/min
Snaga motora	19 KW
Težina	oko 450kg

Gasna rampa:

Nazivna veličina:	DN80 za pritiske gase 1-4bar
Turbinski merač potrošnje gase	QN=13,0-250m ³ /h DN100
Kapacitet:	1250 Nm ³ /h

Ekonomajzer dimog gasa

- Tip ekoja	suvi bez kodenzacije
- kapacitet ekoja	350 kW
- površina razmene toplote	80m ²
- protok dimnog gase	11.297 Sm ³ /h
- temperature ulaznog gase	210°C
- temperature izlaznog gase	130°C
- max temperature povratne vode	70°C
- izlazna temperature vode	81°C
- protok vode	30m ³ /h
- priklučci na vodenoj strani	DN100/PN25
- pad pritiska na vodenoj strani	0,24bar
- priklučci na dimnoj strani	Ø800mm
- otpor na dimnoj strani	max 2,7 mbar
- Težina bez vode	orientaciono 1500kg
-	

Regulacija EKOa po vodenoj strani:

- trokraki ventili i merač protoka, $Q_{nom}=30m^3/h$
- $Q=30m^3/h$, $H=40kPa$

Zaštita hladnog kraja:

- pumpe $Q=175m^3/h$, $H=150kPa$
- trokraki ventili

Puštanje kotlova u pogon:

Puštanje u pogon kotlova vrši se prema uputstvu za montažu, proizvođača kotla.

Ispitivanje kotlova vrši se od strane akreditovnog tela za opremu pod pritiskom u skladu sa PED (97/23/EG) smernicama i to na hladni vodeni pritisak shodno propisima o ispitivanju kotlovnih postrojenja, o čemu se sačini zapisnik potpisani od strane Inspektora parnih kotlova, Izvođača radova i Nadzornog organa.

Za isporučeni kotao a na osnovu prateće tehničko atestne dokumentacije i odobrenja TÜV instektoru vrši se nostrifikacija tehničke dokumentacije i kontrolni proračun čvrstoće shodno srpskim propisima i standardima za kotlovska postrojenja. Nakon svih sispitanja akreditaciono telo izdaje Knjigu isprava (kotlovska knjigu) za kotao, koje se dostavljaju korisniku kotlova na dalju upotrebu.

Korisniku kotlova pored knjige isprava predaju se sledeća uputstva za montažu koja sadrže:

1. Uputstvo za montažu (kotao + gorionik)
2. Karakteristike voda za napajanje i cirkulaciju
3. Puštanje u pogon kotla i gorionika
4. Svakodnevni pogon kotla i gorionika
5. Održavanje kotla- strana otpadnog gasa
6. Održavanje kotla -vodena strana
7. Isključenje kotla iz pogona.

Gasna rampa

Priklučenje na unutrašnji razvod gase se vrši na prirubnici NO125/PN16. Gasna rampa sa svim elementima : merač protoka gase, regulator pritiska, kontrola nepropusnosti, ventil sigurnosti i ostalo se isporučuje uz gorionik.

Tehnički opis gasne rampe

Gasna rampa je smeštena sa desne strane kotla 1 odnosno sa leve strane kotla 2, i u potpunosti zadovoljava uslove propisane standardom SRPS EN 676:2009/AC:2010 i "Pravilnika o tehničkim normativima za projektovanje i, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica" (Sl. List SFRJ 10/90). Gas se dovodi cevovodom pod pritiskom 1-3bar do glavnog ZAPORNOG organa DN150 (poz. 1 crtež gasne rampe) koji se nalazi van kotlarnice, na fasadnom zidu. Rampa se sastoji od regulatora pritiska gase sa integrisanim sigurnosnim prekidnim ventilom (poz.5),

koji pritisak sa 1-3 bara redukuje na 100 do 200mbar i ujedno vrši prekidanje dovoda gasa ukoliko dođe do prekoračenja pritiska iza regulatora. Ispusni ventil sigurnosti (poz. 6) smešten je iza regulatora i vrši propuštanje gasa u atmosferu u slučaju prekoračenja pritiska. Merenje potrošnje gasa se vrši na meraču koji je montiran ispred regulatora pritiska gasa.

Uređaj za kontrolu zaptivenosti (poz.7) sastoji se od davača pritiska, kompresora i dva elektromagnetska ventila koji preko automatike ne dozvoljava start goriva ukoliko propuštaju elektromagnetski ventili tokom vršenja ciklusa kontrole zaptivenosti.

Leptir prigušnica za podešavanje količine gase za sagorevanje nalazi se u sklopu gorionika (poz. 13) koji ima motornu modularnu regulaciju.

Gasna rampa poseduje i tri merna mesta pritiska. Merno mesto priključnog pritiska M1 nalazi se iza prvog zapornog organa (4bar). Merno mesto pritiska podešavanja M2 nalazi se iza regulatora pritiska (100 do 200mbar). Merno mesto pritiska gase na glavi gorionika M3 nalazi se iza prigušnice za gas.

Tehničke karakteristike opreme:

- Merač protoka
DN100/PN4
20-400m³/h
- regulator pritiska
opis: sa integrisanim sigurnosno-prekidnim ventilom
ulazni pritisak: max. 12 bar
izlazni pritisak: 0.1-4 bar
područje za SPV: 0.03-5 bar
priključak: DN50/DN80/NP16
- sigurnosni ispusni ventil:
opis: membranski ispusni
područje podešavanja: 150-500mbar
priključak: ¾"
- kontrola zaptivenosti
priključak: DN80/PN16

Komponente gasne rampe su:


- Kuglasti ventil DN80/PN16 kom.1
- Filter za gas DN80/PN4 kom.1
- Redukcija DN80/DN100 kom.2
- Umirivač struje gase pre i posle merača DN100/240mm kom.2
- Merač protoka gase DN100/PN4 20-400m³/h kom.1
- Redukcija DN80/DN50 kom.1
- Regulator DN50/DN80 kom.1
- Aksijalni kompenzator DN80 kom.1
- Koleno 90 ° DN 80 kom.1
- Koleno 90 ° DN 100 kom.1
- Redukcija DN100/DN80 kom.2
- Kontrolni plamenik GW A6 kom.1
- Kontrola nepropusnosti sa duplim magnetnim ventilom kom.1
- Set za montažu sa šinama i postoljem.

Sistem za nadzor i upravljanje radom gorionika


Projektom je predviđen sistem za nadzor i upravljanje radom gorionika koji omogućuje:

- elektronsku objedinjenu regulaciju
- O₂ merenje i regulaciju
- frekventno regulisane motore ventilatora
- merenje potrošnje goriva
- mogućnost povezivanje u nadređeni SCADA sistem

Sistem je razvio proizvođač izabranih gorionika Konfiguracija sistema je data na sledećoj šemi:



Sistem omogućuje da svi demperi na vazduhu za sagorevanje i na dovodu goriva imaju svoje servo uređaje sa motorima koji omogućuju preciznu kontrolu odnosa vazduh/gorivo za razliku od mehaničkih reguletora sa samo do 10 položaja. O₂ regulacija omogućuje konstantno merenje sastava dimnih gasova na osnovu čega se vrši korekcija protoka – količine goriva i/ili vazduha putem servomotora a ujedno i preko frekventnog regulatora na karakteristiku ventilatora.



Ventilacija

Za kapacitet kotlarnice od 14 MW površina ventilacionih otvora pri prirodnoj ventilaciji određena je prema Pravilniku o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica, sl.list SFRJ 10/90.


U predmetnoj kotlarnici treba obezbediti sledeće:

U donjoj zoni ulaznog panela sa vratima na kote poda ugradjuju se dozračni otvori. Na zadnjoj fasadi je u gornjoj zoni na kote oko 600cm od kote poda ugrađuju se odzračni otvori. Zadovoljeni su uslovi da je dozračni otvor na visini manjoj od 1/3 visine kotlarnice i odzračni na visini većoj od 2/3 visine. Visinska razlika otvora obezbeđuje maksimalnu brzinu do 1m/s. Vazduh za sagorevanje uzima se iz prostora kotlarnice.

Sistem za odr`avanje pritiska i dopunu sistema

Sistem se sastoji od dve otvorene ekspanzione posude vertikalno postavljene odgovarajuće zapremine koja prima višak vode iz sistema usled temperaturnih dilatacija. Diktir pumpe vrše stalnu dopunu sistema vodom usled curenja u mreži i prilikom hlađenja vode u sistemu (hladan start, prekid loženja, klizanje po spoljnoj temperaturi....). Održavanje pritiska na zadatu vrednost se vrši kontinualno elektromotornim prolaznim ventilom u sprezi sa frekventnom regulacijom b.o. pumpe i odgovarajućim sondama pritiska Takođe održavanje pritiska na zadatu vrednost može se i mehanički vršiti preko prestrujnih ventila od kojih je jedan radni a drugi sigurnosni. Vrednost se zadaje preko opruge ili pritiskom u pritisnoj posudi, zavisno od konstrukcije prestrujnih ventila. Minimalni nivo u ekspanzionoj posudi se održava

preko nivometra sa tri nivoa (minimalni, maksimalni i zaštitni) i četvrti havrijski nivo, preko elektro magnetnog ventila koji vrši dopunu posude omekšanom vodom. Usisni priključak pumpi je ispod minimalnog nivoa posude sa osiguranjem od rada pumpi na suvo. U sudu se vrši dogrevanje haldne vode do 70°C ugrađenim cevnim grejačem od Cu cevi. Temperatura zagrevanja se podešava termostatskim prolaznim ventilom bez pomoćne energije sa tarmostatskom kapilarom. Voda iz vodovodne mreže se omekšava prolaskom kroz jonski omekšivač, preko merača protoka omogućena je kontrola količine omekšane vode. Sigurnosna cev sistema se priključuje na hidrauličku skretnicu.



Karakteristike sistema:

Veličina otvorene ekspanzije posude: $Veksp=2x30m^3$,

Diktir pumpe: kapaciteta $Q=20m^3/h$ i napora $H=6bar$
 $7,5kW$

Za stepen kontinualne regulacije elektromotornim prolaznim ventilom bira se:

Ventil DN32/NP16 sa $kvs=16m^3/h$,

Za meničku regulaciju (aktuator bez pomoćne energije) biraju se po:

aksijalni prestrujni ventil DN40 sa $kvs=30m^3/h$, sa impulsnom posudom
 prestrujni sigurnosni ventil DN40 sa opsegom 50-100kPa

Hemijska priprema vode


Predviđeno je da se hemijski tretman sirove i kotlovske vode vrši u kombinovanom postrojenju sastavljenom od filtra delimičnog toka koji se montira u povratnoj grani toplovoda i vrš tretman određenog dela vode (5-15%) nakon čega se tretirana količina vode vraća u mrežu. Sirova voda se pre dopunjavanja otvorene ekspanzione posude hemijski tretira jonskim omekšivačem u dupleks varijanti sa kvantitativnom kontrolom. Predviđeno je i tretiranje vode za dopunu i cirkulacione vode sa kontrolom Ph vrednosti tako što se na dva mesta, u ekspanzioni sud i u cirkulacioni vod, dozira supstanca HYDRO-X koja dodatno tretira napojnu vodu i održava Ph vrednost na zadatom nivou . Voda za punjenje i dopunjavanje sistema treba da zadovoljava zahteve propisane standardom JUS M.E2.011 i zahteve proizvođača kotla:

Ph vrednost:	9-10,5
Električna provodljivost:	<1500 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Ulje/mazivo:	<1 mg/l
Tvrdoja:	<0,1°dH

Jonski omekšivač sirove vode:

Tip: HYDRO-SOFT 2910NT-1000

10m³/h
°dH x m³=1400
2x350litara
87,5kg soli/1 regeneraciji
3,5m³ vode/1 regeneraciji
2"
2200x2300x1000mm HxWxD
Kvantitativno kontrolisan



Filtar delimičnog toka sa doziranjem hemikalija:

Tip: HYDRO – FIL 25M 2x2


Ø219.1mm

25m³/h


120°C

0,05 – 1 bar

25 mikrona




Kondicioniranje napojne vode doziranjem sredstva Hydro-X



Merač količine napojne omekšane vode sa impulsnim davačem tip:
CWFA 50, EMEC S.r.l. Italija

Solenoidna dozir pumpa tip:
KPVM 0808, EMEC S.r.l. Italija

Kondicioniranje cirkulacione vode doziranjem sredstva Hydro-X



Digitalni pH kontroler tip:

LDPH, EMEC S.r.l. Italija

pH elektroda tip:

EPHM, EMEC S.r.l. Italija


Solenoidna dozir pumpa tip:

KIS 1005, EMEC S.r.l. Italija

Oslonci cevovoda i izolacija

Cevovodi se olanaju na dužinama iz donje tabele tako da je maksimalni ugib 5mm za radne temperature 373°K:

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Lmax (m)	1.9	2.1	2.8	2.8	3.5	4.0	5.0	5.5	6.0	6.5
D izolac (mm)	40	40	40	50	50	50	60	60	60	70



Povezivanje opreme i kotlova se izvodi čeličnim cevima u kvalitetu P235GHTC1
Anti koroziona zaštita cevovoda se vrši sa jednim od premaznih sredstava u dva sloja:

- olovni minijum, prema JUS C.T7.326, 327
- cink hromat, prema JUS C.T7.322

Cevovode je potrebno označiti bojama i strelicama koje pokazuju smerove strujanja fluida u skladu sa Tehničkim propisima, prema DIN 2404.

TOPLOVOD	POTIS / POVRAT	CINOBER KOBALT	CRVENO PLAVO
GASOVOD		ŽUTO	
ODZRAKRE		BRAON	
PRELIV EXP. SUDA		CRNO	
VODOVOD		ZELENO	
OMEKŠANA VODA		SVETLO ZELENO	
KOMPRIMOVANI VAZDUH		PLAVO	
TEČNO GORIVO		SMEJE	

- Neizolovani cevovodi se boje celom dužinom
- Neizolovana oprema se boji celom površinom
- Izolovani cevovodi se boje na prirubnicama i točkovima ventila dok se cevovodi većih dužina dodatno obeležavaju trakama odgovarajuće boje.
- Kao material za termoizolaciju se koristi mineralna vuna u oblozi od Al lima ≠ 0.55 sledećih karakteristika:
 - Tip: VUNIZOL,
 - Gustin: 80-110 kg/m³
 - U mntiranom stanju na cevovodu 150 kg/m³
 - k=0.05 W/mK

Puštanje gorionika u rad

Mašinsko povezivanje odnosno mašinska montaža gorionika je predmet mašinskog projekta i isti se radovi moraju izvesti prema projektu.

Nakon izvršenih mašinskih radova, uspešnog ispitivanja na hladni vodeni pritisak, izolacije i ozida kotlova može se vršiti puštanje gorionika u pogon kako je dato u elektro projektu. Puštanje gorionika u rad može izvršiti isključivo kvalifikovano i stručno osoblje isporučioca gorionika.

Sigurnosna oprema, merenje i regulacija

Za pravilan, siguran i bezbedan rad kotlarnice postavljeni su:

- sigurnosni
- merni
- regulacioni elementi u skladu sa:

Sigurnosna oprema za proizvođača toplove:

- DIN 4752
- EN12953
- TRD 604
- VDI 2068

Merni – nadzorni i regulacioni uređaji za postrojenja grejanja sa vodom kao nosiocem toplove

Mesta ugradnje sigurnosne, merne i regulacione opreme prikazana su i označena na šemi kotla.

KOTLOVSKO POSTROJENJE

Svaki kotao opremljen je:

- regulacionim termostatom - regulatorom
- maksimalnim termostatom
- sigurnosnim termostatom
- sigurnosnim termostatom minimalne temperature
- sigurnosnim termostatom minimalne temperature
- graničnikom nivoa vode
(osiguranje od nedostatka vode)
- uređaj za osiguranje od previsokog pritiska
- uređaj za osiguranje od niskog pritiska
- ventil sigurnosti
- pokazni manometri i termometri na polaznom povratnom vodu i odvodu dimnih kanala

EKSPANZIONA POSUDA

Ekspanziono sud oprema se:

- pokazivačem nivoa vode u sudu
- regulator nivoa vode u sudu sa ručnim i automatskim upravljanjemi funkcijama:
 - isključenje gorionika
 - zvučnog i svetlosnog signala
 - signalizacija nivoa vode u sudu
 - isključenja/uključenja "diktir pumpi"
 - signalizacijom maksimalnog nivoa
 - dopunjavanje suda iz HPV-a

"DIKTIR" PUMPE ZA ODRŽANJE PRITISKA

Sistem za održanje pritiska, koji se sastoji od "diktir pumpi" i prestrujnog ventila snabdeven je:

- manometrima na potisnoj strani pumpi
- prestrujnim ventilom za održavanje const. pritiska
- sigurnosnim ventilom

HEMIJSKA PRIPREMA VODE

- na strain priključka na gradski vodovod:
 - nepovratni ventil za zaštitnu mrežu od "sifonskog" pražnjenja
 - manometer
 - vodomjer potrošnje vode
- na strain kotlovskega postrojenja (instalacija)
 - vodomjer za merenje potrošnje omekšane vode
 - elektromagnetski ON-OFF ventil za dopunjavanje ekspanzionog suda

SABIRNICI I RAZDELNICI

- pokazni termometri
- pokazni manometri

MREŽNE PUMPE

- manometri

CEVNA MREŽA: KOTLOVSKI KRUG – MREŽNI KRUG

- pokazni termometri i manometri po granama
- automatski mešni regulacioni ventil za regulaciju temperature u funkciji spoljne temperature sa mikro procesorom
- merač toplotne energije sa ultrazvučnim davačem impulsa

Posebnim projektom merenja i regulacije i u okviru projekta elektro instalacija detaljno su obrađene sve merne, sigurnosne i zaštitne funkcije navedenih elemenata.

SCADA sistem

Predviđeno je da se postrojenje nadzire i upravlja sa jednog mesta, tako da je projektom merenja i regulacije predviđen centralni PLC za nadzor i upravljanje celokupnog sistema. Svi regulacioni krugovi na kotlu i gorioniku su upravljeni lokalno sa regulatorima koje isporučuje proizvođač kotla odnosno gorionika sa mogućnošću komuniciranja sa nadređenim SCADA sistemom. U okviru kotlarnice je predviđen elektrokomandni orman sa centralnim PLC regulatorom i pratećom opremom. Centralni PLC nadgleda regulacioni krug temperature i novoa kao i stanja i statuse pritiska, temperature i protoka, takođe komunicira sa lokalnim PLC regulatorima kotla i gorionika i prati predviđena stanja. Takđe u prostoriji elektroormana je smešten kontrolni touch panel za lokalno praćenje i kontrolu radnih parametara kao i priključno mesto za prenosni računar sa SCADA aplikacijom.

Protiv požarna zaštita

Prema Pravilniku o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica, SL SFRJ 10/90, za kotlarnicu čija je površina <400m² od sredstava za PPZ (član 21), je potrebna hidrantska mreža i od mobilnih sredstava:

Aparat S-9	kom.2
Aparat S-6	kom.1
Aparat CO2-5	kom.1
Hidrant	kom.2

Sve konstrukcije i obloge moraju biti od negorivog materijala sa potrebnom otpornošću prema požaru. U kotlarnici postoji nužni izlaz sa jasno označenim natpisima. Na ulaznim vratima potebno je istaći jasno uočljiv i trajan natpis "KOTLARNICA – NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN", i na izlaznim "IZLAZ" (član 13).

Komunikacioni prolazi i odstojanja kotlova od zidova su u skladu sa članom 8. (>0,8m) montiran je Glavni zaporni organ GZO na ulasku gasa u kotlarnicu koji je na dostupnom mestu i jasno obeležen natpisnom tablicom. Završeci disajnog, ispusnog i odušnog voda su izvedeni vertikalno van krova kolarnice dovoljnog prečnika (>DN20) i na propisanom odstojanju većem od 1m.

Distributivni elektro orman se nalazi van prostora kotlarnice i na njemu je montiran i označen glavni prekidač i prekidač za nužni STOP. Na elektrokomandnim ormanima svakog kotla su ugrađeni i označeni i tasteri nužnog isključenja sve u

skladu sa članom 55 i 56. U kotlarnici postoji i stabilna instalacija za detekciju gasa sa montiranim detektorima iznad kontrole curenja svakog gorionika i povezani su na centralu. Detekcija gasa ima funkciju kontrole sa zaštitnim dejstvom na nivou zvučnog alarma. Sastav i dispozicija elemenata gasne rampe su dati na crtežima.

Eksploatacija, provere pregledi, kontrole i ispitivanja se moraju u svemu vršiti prema poglavljima 9 i 10 Pravilnika o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica, SL SFRJ 10/90. Izvođač radova je u obavezi da korisniku prilikom promopredaje radova dostavi kompletna uputstva za rukovanje i protokole za periodična ispitivanja kotlarnice.

Proračunom ventilacije su ispunjeni uslovi iz člana 22 Pravilniku o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica, SL SFRJ 10/90, pa se postojeća kotlarnica smatra požarno ne ugroženim prostorom u smislu standarda JUS N.S8.007.



Odgovorni projektant:

Dragan Balšić , dipl.maš.ing.

6.5. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

6.5.1. PREDRAČUNSKA VREDNOST OBJEKTA

PREDMER I PREDRAČUN MAŠINSKIH RADOVA

Izgradnja kotlarnice „Nova toplana”, toplotne snage $7 \times 7.000\text{kW}$ sa pripadajućom opremom za napajanje gorivom i sistemom distribuciju vode prema potrošačima

A. ISPORUKA KOTLA I PRATEĆE OPREME

Poz.1

Vrelovodni kotao za proizvodnju vrele vode temperature iznad 120°C , gorivo: tečno/gasovito prema TRD402 i DIN4752, toplotnog učinka 7MW

Kotao treba da poseduje CE oznaku (CE-0035 prema Smernicama za posude pod pritiskom).

Kotao je proizведен i izведен prema propisima TRD, uključujući ispitivanje i prijem od strane inspekcije proizvođača.

Ležeći vrelovodni kotao sa plamenom i dimnim cevima, tropromajne konstrukcije, čelični, sa cilindričnim ložištem. Druga i treća "promaja" nalaze se simetrično i koncentrično oko ložišta.

Kotao treba imati veliki voden prostor, što obezbeđuje dobru sopstvenu cirkulaciju i sigurno prenošenje toplote.

Specifična zapremina vode u kotlu je veća od $1,5 \text{ l/kW}$, Nisko specifično toplotno opterećenje ložišta $\leq 2\text{MW/m}^3$, omogućava dugotrajnost kotla, kvalitetno sagorevanje goriva, sa malom količinom štetnih materija i niskom emisijom azotnih oksida.

Telo kotla je toplotno izolovano mineralnom vunom u jastucima, debljine 120 mm, sa oplatom od lakiranog čeličnog lima, tako da su gubici toplote minimalni.

Kotao treba da ima skretne komore dimnih gasova hlađene vodom, što značajno pojeftinjuje održavanje i olakšava servisiranje. Pristup dimnim cevima i čišćenje bez skidanja gorionika,

Kotao je cilindričnog oblika i poseduje:
vrata za čišćenje, sabirnik izlaznih dimnih gasova sa poklopцима za čišćenje, prokronske turbulatore uvučene u dimne cevi treće promaje, oplatu po kojoj se može hodati, umetak (međukomad) polaznog voda za ugradnju merne, regulacione i sigurnosne armature, kao i priključke za ugradnju instrumenata i drugih elemenata.

Tehnički podaci kotla:

Dozvoljeni radni natpritisak:	16 bar
Ukupna dužina:	5800 mm
Ukupna širina:	2400 mm
Ukupna visina:	3800 mm
Ukupna težina:	13200 kg

Dužina kotla sa ECO-om: 7200 mm
Visina kotla sa ECO-om: 4800 mm
Ukupna težina sa ECO-om: 14700 kg
Priklučak dimnih gasova: 8000 mm
Otpor na strani dimnih gasova: 18,2mbar
Otpor na strani dimnih gasova sa ugrađenim ECO-om: 18,2 + 2,7mbar

Temperaturska razlika polazne i povratne vode: 40°C
Max.dozvoljena temperatura: 155°C
Maksimalna radna temperatura, odn. sigurnosna temperatura:
170°C
Minimalni kapacitet: uslovljen gorionikom
Minimalna temperatura vode na ulazu u kotao:
pri loženju na gas 65°C
Maksimalna temperaturska razlika polazne i povratne vode: 40°C
Minimalni stepen korisnosti kotla: do 93,1% (pri radu sa 75%
kapaciteta bez ekonomajzera).
Temperatura dimnih gasova na nominalnom opterećenju:
ca.140°C (za rad na prirodni gas).

U obim isporuke obuhvatiti i tehničku dokumentaciju kotla koja sadrži uputstva za upotrebu na engleskom i srpskom jeziku, atestno tehničku dokumentaciju sa crtežima kotla, elektro šemama ateste o ispitivanju sve saglasno odobrenju za izradu kao i nostrifikaciju iste sa kontrolnim proračunom čvrstoće shodno jugoslovenskim propisima i standardima za kotlovska postrojenja (Rešenje o utvrđivanju Jugoslovenskih standarda za kotlovska postrojenja Sl. SRJ 53/97).

Kompleta 2

Poz.2

Merna, regulaciona i sigurnosna armatura, instrumenati i drugi sigurnosni elementi prema TRD402 i DIN4752:

Ventil sigurnosti
DN100 PN40 kom.1
Kontra prirubnice
DN200PN25 kom.2
Zaporni ventili
DN200PN25 kom.2
Pokazni termometar kom.2
Graničnik nivoa vode (osiguranje od nedostatka vode), za vertikalnu ugradnju u kotao kom.1
Graničnik pritiska kom.1
Sigurnosni graničnik temperature kom.1
Sonda sigurnosnog graničnika temperature kom.1
Manometar 0-16bar kom.1
Regulator temperature kom.1
Ventil za punjenje i uzimanje probe kom.1

Kompleta 2

Poz.3

Ekonomajzer za iskorišćenje toplove dimnih gasova

Izmenjivačke površine su izradjene od spiralnih otrebrenih cevi.

Prema TuV priopisima PED (97/23/EG) direktivi, materijal

St35.8/1. Kućište od čeličnog lima debljine 5mm, sa revizionim otvorom i izolacijom od min 100mm. Proračun, konstrukcija i izrada prema propisima za sudove pod pritiskom.

Izvedba: Postavljanje u integrisanoj konstrukciji na sabirnik dimnih gasova kotla. priključci za odzraživanje, praćenje, sigurnosnim ventilom. Ekonomajzer opremljen sa 2 termometra, sigurnosnim graničnikom temperature, kao i termostatom.

Priključak dimnih gasova može biti izведен sa zadnje, bočne i gornje strane ekonomajzera u zavisnosti od potreba objekta, prečnika 800mm.

Kompleta 2

Poz.4

Održanje temperature u povratnom vodu kotla:,

Kotlovske cirkulacione pumpe sa elektromotorom,

Trokraki mešni ventil sa elektro pokretačem,

Senzor temperature i set armature sa 2 zaporne klapne 1 nepovratnom klapnom i ventilom za izjednačenje pritiska.

Komplet. 2

Poz.5

Održanje temperature u povratnom vodu ekonomajzera,

cirkulacione pumpe sa elektromotorom,

Trokraki mešni ventil sa elektro pokretačem,

Senzor temperature i set armature sa 2 zaporne klapne 1 nepovratnom klapnom i ventilom za izjednačenje pritiska.

Komplet. 2

UKUPNO A: 220.000,00€

B. ISPORUKA GORIONIKA I PRATEĆE OPREME

Poz.1

Kompaktni potpuno automatski ventilatorski gorionik za sagorevanje gase sa niskom emisijom štetnih gasova, koji poseduje CE znak kvaliteta u kompletu sa ventilatorom primarnog vazduha u MONOBLOCK izvedbi koji ima elektromotor sa integriranu frekventnu regulaciju broja okretaja, sledećih karakteristika:

- | | |
|------------------------|-------------|
| - maksimalni kapacitet | 11 MW |
| - opseg regulacije | 1 : 11 |
| - minimalni kapacitet | 1 MW |
| - prirodni gas | 33,300kJ/Nm |

Gorionik je opremljen pripadajućim damperima na strani goriva i vazduha opremljenim FSM elektormotorima za regulaciju, potrebnim presostatima, manometrima i termometrima. Gorionik poseduje opremu za automatiku koja sadrži korisnički interfejs sa tač panelom HMI, PLC kontroler sa potrebnim IO modulima za prijem i obradu podataka i ostale elemente, priključke povezane ethernet vezom u jedinstven BMSI sistem.

Komplet. 2

Poz.2

Gasna rampa za snabdевање gorionika gorivom kapaciteta 1700Nm³/h podesiva za ulazne pritisake do 4bar izlazne pritiske do 250mbar, koja sadrži:

Kuglasti ventil DN80

Prečistač DN80 sa izmenjivim uloškom

Regulator pritiska sa integriranim blokadnim SAV ventilom sigurnosti DN50/DN80;

Ispustni SBV ventil sigurnosti,

Manometre sa ventilskim kombinacijama na visokom i niskom pritisku,

Ispustne ventile za izduvavanje,

Kompenzatorski element DN80

Elemente i komade za spajanje rampe sa gorionikom

Komplet. 2

Poz.3

Turbinski merač protoka gase DN80 sa digitalnim displejom i induktivnim davačem NF/HF signala, Qn=20-400m³/h

Komplet. 2

Poz.4

O2 regulator za kombinovani gorionik gas

Sadrži:

Lambda sondu sa cirkonijum-dioksid mernom čelijom za temperature do 700°C sa spojnim kablom 3000mm, u kućištu sa stepenom zaštite IP42,

Transmiter signala 4 – 20mA

Kutiju za smeštaj sa stepenom zaštite IP54, sa displejom i kontrolnom jedinicom,

Komplet. 2

Poz.5

Elektrokomandni orman, za energetsko napajanje, praćenje, nadzor i regulaciju rada kotla i ekonomajzera, pumpe za zaštitu kotla od „hladnog kraja”, ekonomizerske pumpe i kombinovanog gorionika sa svim potrebnim elementima za siguran rad kotlovnog postrojenja.

Dimenzije ormara 1200*2000*450 mm

Elektrokomandni orman je u mogućnosti da vodi / prikazuje sledeće funkcije:

zaštitu kotla od hladnog kraja

sve sigurnosne elemente kotla
O2 regulaciju sa prikazom udela kiseonika u dimnim
gasovima
prikaz temperature dimnih gasova
regulaciju rada pumpe za zaštitu od hladnog kraja kotla
regulaciju rada pumpe ekonomajzera
regulaciju rada ventilatora gorionika
regulaciju opterećenja kotla
regulaciju rada ekonomajzera (min. temperatura vode na ulazu u
ekonomajzer, min. temperatura dimnih gasova na izlazu iz
ekonomajzera,)

Elektrokomandni orman zadovoljava sledeće zahteve:

Orman je mikroprocesorski vođen

Ormanom se upravlja putem Touch panela (ekrana osetljivog na
dodir), minimalne dimenzije: 10"

Poseduje Fail safe sistem - sigurnosni sistem za rad gorionika i
kotla

Orman je izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine 1,5 mm

Zaštita: IP55

Komplet.

2

UKUPNO B: 122.000,00€

C. ISPORUKA DIKTIR PUMPI I PRATEĆE OPREME

Poz.1

Ventili regulacioni

– regulator pritiska bez pomoćne energije u funkciji
prestrujnogu sistemu održanja pritiska prirubnički sa
kontrapriubnicama, veznim i zaptivnim materijalom, NP16
(ukoliko konstrukcija zahteva ponuditi i potrebnu pritisnu
posudu za zadavanje pritiska)

- regulator pritiska bez pomoćne energije u funkciji
sigurnosnog u sistemu održanja pritiska prirubnički sa
kontrapriubnicama, veznim i zaptivnim materijalom, NP16
- dve višestepene centrifugalne pumpe vertikalne
konsrukciije, za temperaturu radnog medijuma 90°C i nazivni
pritisak 16bar i prema zahtevanim radnim karakteristikama,
frekventno regulisana

Komplet.

1

UKUPNO C: 8.000,00€

D. ISPORUKA GLAVNIH CIRKULACIONIH PUMPI

Poz.1

Crkulaciona centrifugalna pumpa pogodna za regulaciju radne tačke frekventnim regulatorom, kao i sa manometrom opremljnim sa ventilskom kombinacijom za očitavanje diferencijalnog pritiska. horizontalne konsrukciije, za temperaturu radnog medijuma 110°C i nazivni pritisak 16bar i prema zahtevanim radnim karakteristikama,

Q=1750m³

H=60mVS

Pel=75kW

Frekventno regulisana

Komplet.	3
UKUPNO D:	28.000,00€

E. IZRADA I ISPORUKA POSUDA, RAZDELNIKA I SABIRNIKA

Poz.1

Otvoreni ekspanzionalni čelični sud zapremine V=31m³ vertikalne izvedbe sa svim potrebnim priključcima do prve prirubnice za armaturu, sonde nivometra, pražnjenje, punjenje, povratni vod, revizioni otvor, opremljen sa cevnim grejačem

Komplet.	2
----------	---

Poz.2

Izrada i montaža kotlovskega razdelnika i sabirnika Razdelnik i sabirnik se izrađuju kao posude pod pritiskom koje podleže IPK

Komplet.	1
----------	---

Poz.3

Sabirnik i razdelnik tople vode na diktir pumpama

Komplet.	1
----------	---

Poz.4

Hidraulička skretnica dimenzija Ø800x5500 sa potrebnim priključcima sve PN16. skretnica se izrađuju kao posuda pod pritiskom koje podleže IPK za t=110° i Pmax=16bar.

Isporučuje se do prve prirubnice ofarbanu osnovnom bojom.

Komplet.	1
UKUPNO E:	8.000,00€

F. ISPORUKA HEMIJSKE PRIPREME I TREMANA VODE

Poz.1

Postrojenje za hemijski i mehanički tretman sirove i kotlovske vode koje se sastoji iz:

Jonski omekšivač sirove vode

Kondicioniranje napojne vode doziranjem sredstva

AKORRIT-AL2F

Merač količine napojne omekšane vode sa impulsnim
davačem Solenoidna dozir pumpa
Filter delimicnog toka

Komplet. 1

Poz.2

Isporuka hemijskih sredstava u količini koja omogućuje
autonomiju rada isporučenog postrojenja na nivou grejne
sezone

Komplet. 1

UKUPNO F: 10.000,00€

G. ISPORUKA ZAPORNE ARMATURE I CEVOVODA

Poz.1

Zaporna armatura, merno regulacionia armatura sa potrebnim
kontrapriubnicama, holender spojevima, veznim i zaptivnim
materijalom, Sva armatura nazivnog pritiska NP16

Komplet. 1

Poz.2

Crne čelične bešavne cevi od materijala P235GH TC1
izrađene po EN10216-2, dimenzija Ø26,9x2mm do
Ø355,6x8,0mm

Komplet. 1

UKUPNO G: 42.000,00€

H. IZRADA I UGRADNJA OSLONACA I NOSAČA OPREME I CEVOVODA

Isporuka i ugradnja profilnog gvožđa za izradu konstrukcija
za nošenje opreme i cevovoda. Konstrukcije izraditi od profila
odgovarajućih dimenzija prema opterećenju, i osloniti ih na
pod odnosno zid kotlarnice. Cevovod na konstrukciju postaviti
preko odgovarajućih kliznih oslonaca. Kompletno sa
čišćenjem od korozije i premazivanjem zaštitnom bojom u
dva sloja.

Po izradi konstrukciju za nošenje opreme i cevovoda obojiti
bojom otpornom na radnoj temperaturi u tonu prema izboru
investitora

UKUPNO H: 2.700,00€

I. IZOLATERSKI RADOVI

Izolacija vrelvodne cevne mreže slojem mineralne vune 50-
100mm u oblozi od Al lima d=0,55mm

Izolacija sa čeličnom podkonstrukcijom, ekspanzionog suda,
hidrauličke skretnice, sabirnika i razdelnika slojem mineralne
vune 100mm u oblozi od Al lima d=1mm

UKUPNO I: 4.000,00€

J. IZRADA I ISPORUKA DIMNJAKA

Poz.1

Dimnjak je čelične konstrukcije sa dva nezavisna lajnera smeštena u noseću čeličnu konstrukciju. Postavljen je kao jedinstvena celina na betonskom fundamentu-temeljnoj stopi. Prečnik spoljnog nosećeg omotača je 1850mm, prečnik unutračnjih lajnera je 800mm. Materijal spoljnog omotača je S235JR, materijal lajnera je CE: EN13084-7 –T250–H0–D–L20– 1.4571- O debljine 2mm Izolacija lajnera je 2 x 30 mm mineralna vuna na zicanom pletivu

Komplet. 1

Poz.2

Čelične dimnjake prečnika 800mm u skladu sa CE: EN13084-7 –T250–H0–D– L20– 1.4571- O sa izolacijom je 2 x 30 mm mineralna vuna na zicanom pletivu

Komplet. 1

UKUPNO J: 39.000,00€

K. MONTAŽERSKO ZAVARIVAČKI RADOVI

Montaža opreme i materijala datih u poz.A. do poz.J Montažersko zavarivački radovi obuhvataju sve potrebne radove na montaži celokupnog kotlovnog postrojenja koje je predmet projekta, pozicija obuhvata i formiranje uboda i montažu potrebnih manometara i termometara obuhvaćenih hidrauličkom šemom. U sklopu pozicije obuhvatiti angažovanje dizalice za istovar i pozicioniranje opreme na mesto predviđeno projektom.

UKUPNO K: 40.000,00€

L. PROTIV POZARNA OPREMA

Isporuka i postavljanje mobilne protivpožarne opreme u kotlarnici koja se sastoji od protivpožarnih aparata predviđenih projektom, upozoravajućih natpisnih tablica i postavljanje fiksne centrale za detekciju curenja gasa sa dva merna mesta.

UKUPNO L: 3.000,00€

M. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI

U pripremno-završne radove spada: otvaranje gradilišta, proučavanje i razrada projektne dokumentacije, tehnički pregled i primopredaja radova, ispitivanje cevovoda, instalacija i UGI na čvrstoču i nepropusnost sa izradom elaborata, radiografsko ispitivanje instalacije sa izradom elaborata, pribavljanje svih potrebnih atesta, rasčišćavanje gradilišta, izrada projekta izvedenog stanja, uputstava za rukovanje i održavanje, izrada uramljenih šema, i druge dokumentacije po zahtevu nadzornog organa ili Investitora.

Izrada IP mašinskog projekta (izvođačkog projekta) u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Projekta se radi na osnovu Idejnog projekta i obavljene nabavke opreme na osnovu konstruktivnih karakteristike opreme koja je nabavljena u procesu nabavke, obaveza izvođača radova je da pribavi saglasnost protivpožarne policije na IP. Merenje emisionih parametara, koeficijenta viška vazduha i regulacija sagorevanja, sa izdavanjem izveštaja i protokola o merenju i regulaciji. Merenja snage kotla i ekonomajzera radi dokazivanja parametara iz ponude i Ugovora o isporuci opreme.

UKUPNO M: 8.000,00€

SVE UKUPNO : 534.700,00€

REKAPITULACIJA MAŠINSKIH RADOVA

A. ISPORUKA KOTLA I PRATEĆE OPREME	220.000,00€
B. ISPORUKA GORIONIKA I PRATEĆE OPREME	122.000,00€
C. ISPORUKA DIKTIR PUMPI I PRATEĆE OPREME	8.000,00€
D. ISPORUKA GLAVNIH CIRKULACIONIH PUMPI	28.000,00€
E. IZRADA I ISPORUKA POSUDA, RAZDELNIKA I SABIRNIKA	8.000,00€
F. ISPORUKA HEMIJSKE PRIPREME I TREMANA VODE	10.000,00€
G. ISPORUKA ZAPORNE ARMATURE I CEVOVODA	42.000,00€
H. IZRADA I UGRADNJA OSLONACA I NOSAČA OPREME I CEVOVODA	2.700,00€
I. IZOLATORSKI RADOVI	4.000,00€
J. IZRADA I ISPORUKA DIMNJAKA	39.000,00€
K. MONTAŽERSKO ZAVARIVAČKI RADOVI	40.000,00
L. PROTIV POZARNA OPREMA	3.000,00€
M. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI	8.000,00€
UKUPNO (€):	534.700,00€
UKUPNO (din):	64.164.000,00din

ZBIRNA REKAPITULACIJA:

ARHITEKTURA	22.500.000,00
HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE	550.000,00
ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE	28.150.000,00
MAŠINSKE INSTALACIJE	64.164.000,00
<u>SPOLJNO UREĐENJE</u>	<u>8.050.000,00</u>
PREDRAČUNSKA VREDNOST	123.414.000,00

Napomena : cene sa carinom fco mesto ugradnje, bez PDVa

mart 2018



Odgovorni projektant:

D. Balšić dipl.inž.maš.


6.6. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

FABRIKA ŠEĆERA

Nova Toplana
2x7MW
110/75°C

8084/12


MRS „Nova Toplana“
 $Q = 2000 \text{ Nm}^{\mathbf{3}}/\text{h}$
 $P_{\text{ul}} = 6 \text{ bar}$
 $P_{\text{iz}} = 1 - 4 \text{ bar}$




INVESTITOR	OPŠTINA SENTA	GLAVNI PROJEKTANT Dragan Balšić, dipl.maš.ing.	POTPIS		
PROJEKTANT	BIRO ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJI "ING-PLUS" KRALJEVO	ODGOVORNI PROJEKTANT Dragan Balšić, dipl.maš.ing.	X		
OBJEKAT	GASNA KOTLARNICA ZA LOŽENJE PRIRODNOG GASA KAPACITETA 2x7,0MW na K.P.8084/12 K.O.SENTA	SARADNIK			
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	CRTEŽ	SITUACIJA NOVE TOPLANE			
IDR - IDEJNO REŠENJE		SITUACIJA NOVE TOPLANE			
NAZIV DELA POJEKTA	DOKUMENTACIJA BROJ 01-03/2018			BR.CRTEŽA 1	
6 - MAŠINSKE INSTALACIJE	RAZMERA 1:250	DATUM Mart 2018.			

OSNOVA PRIZEMLJA

R 1:100




INVESTITOR	OPŠTINA SENTA	GLAVNI PROJEKTANT	Potpis
PROJEKTANT	BIRO ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU "ING-PLUS" KRALJEVO	ODGOVORNJI PROJEKTANT	Dragan Balšić, dipl.mash.in.
OBJEKAT	GASNA KOTLARNICA ZA LOŽENJE PRIRODNOG GASA KAPACITETA $2x7,0 \text{ MW}$ na K.P. 8084/12 K.O.SENTA	SARADNIK	
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE		CRTEZ	DISPOZICIJA OPREME OSNOVA PRIZEMLJA
IDR - IDEJNO REŠENJE		DOKUMENTACIJA BROJ 01-03/2018	BR.CRTEŽA
NAZIV DELA PROJEKTA		RAZMERA	DATUM
6 - MAŠINSKE INSTALACIJE		1:100	Mart 2018.
			2.



PRESEK "C-C"

R 1:100



LEGENDA

- (1) KOTAO SLEDEĆIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA:
- TOPLOTNI KAPACITET 6,75 MW
- RAD SA VRELOM VODOM 110/75°C
- RADNI PRITISAK KOTLA 6 bar
- DOPUSTENI PRITISAK KOTLA 16 bar
- (2) GORIONIK ZA LOŽENJE GASA SLEDEĆIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA:
- RAD NA PRIRODNI GAS
- KAPACITET, 1000-11000 kW
- (3) EKONOMAJZER SMEŠTEN NA KOTLU
SLEDEĆIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA:
- KAPACITET 350 kW
- PROTOK DIMNOG GASA 11.297 Sm/h
- TEMPERATURA ULAZNOG GASA 210°C
- TEMPERATURA IZLAZNOG GASA 130°C
- MAX. TEMPERATURA POVROTNE VODE 70°C
- IZLAZNA TEMPERATURA VODE 81°C
- PROTOK VODE 30 m/h
- (4) VERTIKALNE DIMNE CEVI 2x Ø800 mm
- SPOLJNI PREČNIK Ø1850mm
- VISINA 12 m
- (5) SISTEM ZA ODRŽAVANJE PRITiska,
SLEDEĆIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA:
- PROTOK 20 m/h
- NAPOR 6 bar
- SNAGA 7,5 kW (3x400 V ; 50 Hz)
- (6) OTVORENI EKSPANSIONI SUD SLEDEĆIH KARAKTERISTIKA:
- TIP: HORIZONTALN V=30m
- DIMENZIJA Ø2.400x7.000 mm
- (7) HIDRAULIČKA SKRETNICA DIMENZIJE Ø1.200x6.000 mm
4xN0500; N0125; 2xN050
- (8) GLAVNE CIRKULACIONE PUMPE
TIP: DIN NORMA PUMPE SLEDEĆIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA:
- PROTOK 350 m/h (U PARALELNU RADU DVE PUMPE)
- NAPOR 65 mVs
- SNAGA 3x75 kW (3x400 V ; 50 Hz)
- FREKVENTNO REGULISANA
- (9) JONSKI OMESKIVAČ SIROVE VODE
SLEDEĆIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA:
- KAPACITET 15 m/h
- POTROŠNJA SOLI 100 kg / 1 REGENERACIJA
- DIMENZIJE PRIKLJUČAKA 2"
POSUDA ZA DOZIRANJE SREDSTVA, V=100LIT,
KOMPETNO SA ELEKTROIMPULSNOM DOZIR PUMPOM, KAPACITETA 5L/h
- (10) FILTER DELIMIČNOG TOKA,

INVESTITOR	OPŠTINA SENTA	GLAVNI PROJEKTANT	POTPIS
PROJEKTANT	BIRO ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU "ING-PLUS" KRALJEVO	ODGOVORNI PROJEKTANT Dragan Balšić, dipl.maš.in.	X
OBJEKAT	GASNA KOTLARNICA ZA LOŽENJE PRIRODNOG GASA KAPACITETA 2x7,0MW na K.P.8084/12 K.O.SENTA	SARADNIK	
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE		CRTEŽ	DISPOZICIJA OPREME
IDR - IDEJNO REŠENJE			PRESEK "C-C"
NAZIV DELA POJEKTA		DOKUMENTACIJA BROJ 01-03/2018	BR.CRTEŽA
6 - MAŠINSKE INSTALACIJE		RAZMERA 1:100	DATUM Mart 2018.
			3.



**PRESEK "A-A"
R 1:100**

LEGENDA

- 1**) KOTAO SLEDEĆIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA:

 - TOPLOTNI KAPACITET 6,75 MW
 - RAD SA VRELOM VODOM 110/75°C
 - RADNI PRITISAK KOTLA 6 bar
 - DOPUSTENI PRITISAK KOTLA 16 bar

2) GORIONIK ZA LOŽENJE GASA SLEDEĆIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA:

 - RAD NA PRIRODNI GAS
 - KAPACITET, 1000–11000 kW

3) EKONOMAJZER SMEŠTEN NA KOTLU
SLEDEĆIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA:

 - KAPACITET 350 kW
 - PROTOK DIMNOG GASA 11.297 Sm/h³
 - TEMPERATURA ULAZNOG GASA 210°C
 - TEMPERATURA IZLAZNOG GASA 130°C
 - MAX. TEMPERATURA POVRATNE VODE 70°C
 - IZLAZNA TEMPERATURA VODE 81°C
 - PROTOK VODE 30 m/h


4) VERTIKALNE DIMNE CEVI 2x Ø800 mm

 - SPOLJNI PREČNIK Ø1850mm
 - VISINA 12 m

6) OTVORENI EKSPANZIONI SUD SLEDEĆIH KARAKTERISTIKA
TIP: HORIZONTALN V=30m

 - DIMENZIJA Ø2.400x7.000 mm

13) GASNA KUGLASTA SLAVINA – GZO



INVESTITOR	OPŠTINA SENTA	GLAVNI PROJEKTANT Dragan Balšić, dipl.maš.ing.	POTPIS	
PROJEKTANT	BIRO ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU "ING-PLUS" KRALJEVO	ODGOVORNI PROJEKTANT Dragan Balšić, dipl.maš.ing.		
OBJEKAT	GASNA KOTLARNICA ZA LOŽENJE PRIRODNOG GASA KAPACITETA 2x7,0MW na K.P.8084/12 K.O.SENTA	SARADNIK		
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IDR - IDEJNO REŠENJE	CRTEŽ	DISPOZICIJA OPREME PRESEK "B-B"		
NAZIV DELA POJEKTA 6 - MAŠINSKE INSTALACIJE	DOKUMENTACIJA BROJ 01-03/2018			BR.CRTEŽA 4.
	RAZMERA 1:100	DATUM Mart 2018.		