

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Сента - Општинска управа  
Одељење за грађевинске и комуналне послове  
Одсек за урбанизам, грађевинске послове и  
комуналне послове  
Број предмета: ROP-SEN-8531- LOC-1/2017  
Заводни број у општини: 353-15/2017-IV/05  
Дана: 05.04.2017. године  
Сента

Општинска управа Општине Сента, Одељење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за урбанизам, грађевинске и комуналне послове, поступајући по захтеву НИС А.Д. , Нови Сад [REDACTED] поднетог преко пуномоћника „ТИМ – СОР,, д.о.о. [REDACTED] за издавање локацијских услова, на основу чл.8 њ Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 8 став 1,2 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС", бр.113/2015, 96/2016) и чл. 210. Закона о општем управном поступку ( , Сл. Лист СРЈ ,, бр. 33/1997 и 31/2001 у Сл. Гласник РС ,, бр. 30/2010) доноси:

#### ЗАКЉУЧАК

**ОДБАЦУЈЕ се** захтев за издавање локацијских услова под бр. ROP-SEN- 8531– LOC-1/2017 од 03.04.2017. године (евидентираниог у писарници Општине Сента 353-15/2017-IV/05 ) за изградњу подземног 20 kV прикључног кабловног вода и стуба трансформаторска станица СТС Чантавир 400 kVA, 20 (10)/0.4 kV у Торњошу на к.п.бр. 2620/1, 7934/1, 2598/1, 2597/1, 2597/2, 2597/3 К.О. Торњош, због нису испуњени формалних услова за даље поступање по захтеву.

#### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дана 03.04.2017 године , НИС А.Д. , Нови Сад [REDACTED] преко пуномоћника „ТИМ – СОР,, д.о.о. [REDACTED], обратио се овом Одељењу захтевом у форми електронског документа за издавање локацијских услова за изградњу подземног 20 kV прикључног кабловног вода и стуба трансформаторска станица СТС Чантавир 400 kVA, 20 (10)/0.4 kV у Торњошу на к.п.бр. 2620/1, 7934/1, 2598/1, 2597/1, 2597/2, 2597/3 К.О. Торњош .

Уз захтев приложено је:

1. Идејно решење IDR G-481, K-481, E-48, израђен од стране „ТИМ – СОР,, д.о.о. Темерин ул. Партизанска бб ;
2. доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских услова у износу 2.000,00 дин ;
3. доказ о уплати ПАТ у износу 300,0 дин;
4. доказ о уплати општинска админ.такса у износу 338,00 дин;
5. Овлашћење, бр.UPS510000/IZ-до/001537 од 31.01.2017 године;
6. Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, израђен од стране

Привредно друштво за пројектовање и извођење геодетских радова "АВ&СО Geosystems" Нови Сад, Васе Стајића 30 ДОО;

По пријему захтева за издавање локацијских услова, овај Одсек је приступио провери испуњености формалних услова за даље поступање по захтеву, прописаних чл. 6. и 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС", бр.113/2015, 96/2016), и утврдио да захтев садржи следеће недостатке:

- Овлашћење није потписан квалификованим електронским потписом;

У складу са чл. 3, став 2 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС", бр.113/2015, 96/2016) документи које подносилац захтева, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења достављају у обједињеној процедури, доставља се у форми електронског документа, потписаном квалификованим електронским потписом.

- У делу Главне свеске идејног решења, који се односи на податке о објекту и локацији, није добро уписан податак о називу просторног односно урбанистичког плана. Предметна локација се налази у обухвату Просторног плана општине Сента ( „ Сл. Лист општине Сента“ бр. 7/08);
- Предмет идејног решења је изградња стубне трансформаторске станице СТС „ Чантавир“, 400 kVA, 20(10)/0,4 kV и прикључног 20 kV кабловског вода на к.п.бр. 2620/1, 7934/1, 2598/1, 2597/1, 2597/2, 2597/3 К.О. Торњош.

У делу Главне свеске, 4- Електроенергетске инсталација, под тачком 4.5.1, дефинисана је почетна тачка кабловског вода тј. нови ГРС је на к.п.бр. 2620/1 К.О. Торњош, а крајња тачка кабловског вода СТС Чантавир на к.п.бр. 2597/3 К.О. Торњош. Локација и траса кабла одређена је на основу Пројектног задатка НИС АД, а приказана на приложеним цртежима у идејном решењу.

Садржај Решења ЕПС-а бр. 87.1.1.0.-Д-07.09.-39585-16 од 07.03.2016 год и Пројектног задатка НИС а.д. Нови Сад за изградњу Главног пројекта изградње стубне трансформаторске станице СТС Чантавир које су саставни дела ИДР G-481, нису у складу са садржајем Идејног решења бр. Е – 481;

Решење ЕПС-а бр. 87.1.1.0.-Д-07.09.-39585-16 од 07.03.2016 год, се односи на прикључење постојеће бушотине Ча-8 ( **парцела бр. 2503/2 К.О. Торњош**) на дистрибутивни систем електричне енергије „ ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.Београд, изградњу ГРС-1 **на предложеној локацији на к.п. бр. 4937 К.О. Торњош, и ГРС-2 на предложеној локацији на к.п. бр. 4938 К.О. Торњош**

У пројектном задатку НИС а.д. Нови Сад за изградњу Главног пројекта изградње стубне трансформаторске станице СТС Чантавир пише да GRS -1 гради на к.п.бр. **4937 К.О. Трешњевац, и GRS-2 на к.п.бр. 4938 К.О. Трешњевац.**

Према тачком 4.1 у идејном решењу наведено је да је локација нове СТС „ Чантавир“ 20(10)/0,4 kV у складу са условима, Решењем и Пројектним задатком НИС АД Нови Сад, како је приказано на цртежима у прилогу пројекта.

У графичком прилогу траса 20 kV прелази на к.п.бр. 2620/1, 7934/1, 2598/1, 2597/1, 2597/2, 2597/3 К.О. Торњош, а GRS 1 налази на к.п.бр. 2620/1 К.О. Торњош.

**К.п. бр. 2503/2 К.О. Торњош, односно 4937, 4938 К.О. Торњош,** нису приказане на цртежима у прилогу ИДР-а, ни у техничком опису није наведена.

Катастарске парцеле **4937, 4938 К.О. Трешњевац** за изградњу ГРС-1, ГРС-2 према пројектном задатку НИС АД Нови Сад, нису на територији општине Сента.

Како захтев садржи недостатак у садржини достављеног Идејног решења, нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, те је у складу са чланом 8. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС", бр.113/2015), одлучено као диспозитиву овог закључка.

Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема закључка из ст. 1,2 овог члана, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду наведену у чл 6.став 2. тачка 2) овог Правилника.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнад, наведених у чл 6.став 2. тачка 2) овог Правилника.

Ако уз усаглашени захтев из става 6. овог члана подносилац достави измењен документ у односу на документ који је већ доставио уз одбачени захтев, надлежни орган ће поступати по том измењеном документу.

Ако због измењеног документа наступи додатни формални недостатак који је разлог за одбацивање захтева, подносилац не може поново користити право из става 6. овог члана.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** Против закључка из ст. 1,2 овог члана подносилац захтева може изјавити приговор надлежном општинском, односно градском већу, преко надлежног органа, у року од три дана од дана достављања.

Закључак доставити:

- подносиоцу захтева преко пуномоћника;
- архиви;

ПРЕДМЕТ ОБРАДИО:

Урбаниста

Руководилац Одсека за урбанизам грађевинске

и комуналне послове

Виг Корнелиа дипл.инг.грађ.



Начелник одељења  
за грађевинске и комуналне послове  
Туза Валерија дипл.инг.грађ.